

## Langeid, Tom

---

**From:** Sorthe, Lars Erik  
**Sent:** 13. januar 2017 15:16  
**To:** Langeid, Tom  
**Cc:** Borge-Hansen, Grete Skaug  
**Subject:** RE: 161219 - Hotellneset - brann

Hallo,

Jamfør veiledning til TEK10 § 11-6 *Tiltak mot brannspredning mellom byggverk* vil en avstand på 25 meter være tilstrekkelig for å hindre brannsmitte mellom byggverk med høy fare for brannspredning, eksempelvis fra trelastlager til nærmeste annet byggverk. Dette vil være sammenlignbart i dette tilfellet, så vi anbefaler at det er en avstand på minst 25 meter fra kullager til annet byggverk. Det vil være uavhengig om lageret er innebygd eller åpent.

Mvh

LARS ERIK SORTHE  
Faglig leder fagområdet brannsikkerhet

(+47) 95 77 96 02 | [lars.erik.sorthe@multiconsult.no](mailto:lars.erik.sorthe@multiconsult.no)  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

**Multiconsult**

---

**From:** Langeid, Tom  
**Sent:** 19. desember 2016 10:19  
**To:** Sorthe, Lars Erik <[lars.erik.sorthe@multiconsult.no](mailto:lars.erik.sorthe@multiconsult.no)>  
**Subject:** 161219 - Hotellneset - brann

Hei.

Viser til samtale den 14/12 vedr brannrelaterte utfordringer knyttet til kullager, innebygd eller åpent.

Forstod det slik at det relativt raskt er mulig å gjøre noen overordnede vurderinger mtp aktuelle avstandskrav basert på gjeldende regelverk mv.

Hører fra dere om dette.

TOM LANGEID  
Seksjonsleder Plan og utredning, Region Nord

(+47) 95 19 07 90 | [tom.langeid@multiconsult.no](mailto:tom.langeid@multiconsult.no) | Tromsø  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

**Multiconsult**